


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН-ПЛОВДИВ
РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН-ХИСАРЯ
гр. Хисаря, ул. „Антон Билкин” № 2



До
Кмета на
Община Калояново
По вх. № 25 / 27.02.2015 г.

СТ А Н О В И Щ Е

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

На основание чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ

На : **ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**

ОБЕКТ: Корекционни мероприятия, укрепване и възстановяване на левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост в землище на с. Песнопой, Община Калояново

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: Обща, количественостойностни сметки; ПБЗ; Геодезия; ПБ

Обща, количественостойностни сметки, ПБЗ, Геодезия : Целта на проекта е оформяне на речното корито чрез почистване коритото на реката, възстановяване на стопанския път и засегнатите частни имоти, стабилизиране на левия бряг на реката чрез едроломен камък и изграждане на дънен праг. Вследствие на проливни дъждове и формиралите се високи води се е разрушил левия бряг, който е станал почти отвесен, засегнати са и частни имоти. Напречното сечение на корекцията е определено въз основа на хидравлически изчисления за проводимост на речното корито с $Q = 316,98$ м³/сек. Избраното сечение е следното: ширина на дъното - 75 м., височина на бермите - 1,8 м. и откоси на брговете 1:2. Чрез насипи от изкопен материал се възстановява стопанския път с ширина - 5м. Най-силно засегнатият участък от брега - 147 м. се укрепва с едроломен камък. На 25м. след моста е предвидено изграждането на дънен праг за стабилизиране на дъното. Прагът е от монолитен бетон с работни и дилатационни фуги.

ПБ: Проектираните съоръжения спадат към КФПО Ф5, Категория на ПО Ф5Д. Степента на огнеустойчивост е I-ва. Други мероприятия, инсталации и съоръжения за обекта нормативно не се предвиждат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра :
по един за заявителя и един за РСПБЗН - Хисаря.

Становището може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган-РДПБЗН – Пловдив чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

НАЧАЛНИК НА РСПБЗН – ХИСАРЯ :



ХИСАРСКО ИЛИЕВ